



## BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 557 / 25 .06.2013

Data prelevării / intrării probei în laborator: 18.06.2013

Proveniența probei: Uzina de APĂ PÂNCOTA, ora : 07:30 – 07:55

Prelevator: Laborator Apă Potabilă

Perioada executării determinărilor: 18 - 22.06.2013

Locul prelevării	Cod probă	Rezultate analize chimice															Rezultate analize bacteriologice					
		Turbiditate NTU	Cond μS/cm	pH	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	CCO-Mn mg O <sub>2</sub> /l	Durit. totală germ	Cl <sup>-</sup> mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> mg/l	F <sup>-</sup> mg/l	Fe μg/l	Mn, μg/l	As, μg/l	Clor liber mg/l	Bact. 22°C UFC/ml	Bact. 37°C UFC/ml	Coli totali / 100 ml	E. coli / 100 ml	Enterococi / 100 ml	Clostridium perfringens
Apă Brută	13-1321	0,227	1009	7,45	<0,01	0,11	12,49	0,76	23,09	84,12	61,95	0,15	<20	<20	-	-	9	0	1	0	0	-
Intrare rețea	13-1322	0,424	1035	7,22	<0,01	<0,01	12,45	0,67	23,85	90,13	62,48	0,19	30	30	-	<0,05	1	5	0	0	0	-
Capăt Rețea Galșa, pompă	13-1323	0,366	1008	7,42	<0,01	<0,01	15,03	0,54	21,76	82,01	58,52	0,06	20	20	-	<0,05	-	-	2	0	0	-
Valori max. admise Legea 458/2002 Legea 311/2004 Odonanța 1/2011		5	2500	6,5... 9,5	IR 0,1 CR 0,5	0,5	50	5,0	min. 5	250	250	1,2	200	50	10	IR max. 0,5 CR min. 0,1	Nici o modificare anormală	Nici o modificare anormală	0	0	0	0

FL-21-02

Ed. 01/06.2011

Rev. 0/06.2011

Obs. Rezultatele se referă numai la proba de apă analizată.

Buletinul nu poate fi reprodus decât integral, fără aprobarea scrisă a laboratorului

Responsabil analize chimice,  
Ing. Crișan Ana Maria

Executant analize biologice,  
Lab. Bejan Laura

Șef laborator,  
biolog Chelu Mirela